

## Referenz ABZ Pößneck

### Aufgabenstellung:

Lieferung und Montage von Lichtband mit integrierter Rauch- und Wärmeabzugsanlage gem. DIN 18232 sowie Lichtkuppeln mit Lüfterfunktion, Aufsatzkranz wärmegeklämmt 30cm.



### - Lösung:

LAMILUX Lichtband Bci in wärmebrückenfreier Ausführung. Ug-Wert der Verglasung 2,8 W/(m<sup>2</sup>.K). Lichtbandlänge 71,00m, Lichtbandbreite 5,00m. LAMILUX Rauch- und Wärmeabzug als Doppelklappensystem geprüft nach DIN 18232 Teil 3 im Lichtband integriert.

LAMILUX Lichtkuppel, Acrylglas opal, doppelschalig, lüftbar verriegelt mit einlaminiertes PVC-Schiene sowie LAMILUX Lichtkuppel für RWA-Beschlag geprüft nach DIN 18232 Typ „Rauchlift“ liefern und montieren.



