

TC Grün-Weiß Lübben, Tennishalle

Aufgabenstellung:

Lieferung und Montage von Lichtbändern in polygonal geneigtem Dach mit einem Radius von 37,70m mit integrierten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen gemäß DIN 18232. RWA-Zentrale zur Ansteuerung von Antrieben für Lüftung und Rauchabzug.



- Lösung:

3 LAMILUX Lichtbänder Bci in wärmebrückenfreier Ausführung mit 8 RWA-Doppelklappen geprüft nach DIN 18232 im Lichtband integriert, Hagelschlag und Durchsturz sicher. LAMILUX RWA-Zentrale Typ 2-1-1-D mit Rauchmelder und Motoröffner liefern und montieren.

